



Acreditación LE 171 - LE 172

INFORME DE ENSAYO BACTERIOLOGICO

N° B22 - 3147

Nº de ingreso Laboratorio	:	3147
---------------------------	---	------

Nombre, dirección y contacto cliente : AGUAS PIRQUE S.A. (Marcela Valdés)

Ramón Subercaseaux 2503, Pirque

Procedencia / origen muestreo : Llave Oficina Servicio Agua Potable - Pirque

Coordenadas Norte: 6278149 - Este: 356320

Fecha y hora muestreo : 12 de Septiembre de 2022, 11:30 hrs.

Preservantes : Tiosulfato de Sodio EDTA

Muestreo : Cliente Laboratorio - T° Muestra Testigo: 1,7 °C

Instructivo : ATM-12, NCh 409/2 Of 2004 - MC-002

Fecha y hora recepción : 12 de Septiembre de 2022, 17:10 hrs.

Tiempo de almacenamiento : 05 horas, 44 minutos.

Fecha y hora inicio análisis : 12 de Septiembre de 2022, 17:14 hrs.

Fecha y hora término análisis : 13 de Septiembre de 2022, 15:30 hrs.

TIPO DE ENSAYO		RESULTADO			LIMITE MAXIMO	
Cloro residual libre	· SISS-ME-33-2007	•	0,97	mg/L.	AP: 0,2 - 2,0 mg/L - Piscina: 0,5-1,5 mg/L	
Turbiedad - Nefelométrico	· SISS-ME-03-2007	:	1,7	UNT	AP: 4 UNT	
	· St. Methods Ed.23rd 2017-2130 B	:	-	UNT	-	
Rec. de Heterótrofos (bacte	erias aeróbicas) - S.M. Ed.23rd 2017-9215 B	:	-	UFC/ml	Piscina: < 200 UFC/ml.	
NMP Coliformes Totales	· Nch 1620/1, Of. 84 (***)	:	-	NMP/100 ml.	AP <2,0 NMP/100 ml.	
	· Nch 1620/2, Of. 84 (***)	:	< 1	UFC/100 ml.	AP: < 1 UFC / 100 ml.	
	· St. Methods Ed.23rd 2017-9221 B	:	-	NMP/100 ml.	Piscina: ≤ 20 NMP/100 ml.	
NMP Coliformes Fecales	· St. Methods Ed.23rd 2017-9221 E	:	-	NMP/100 ml.	Piscina: Ausencia	
	· Nch 2313/22, Of. 95	:	-	NMP/100 ml.		
Escherichia Coli - EC MU	G (SISS-ME-01-2007) (***)	:	-	Presencia/Ausencia	Ausencia	
Escherichia Coli - EC MU	G (SISS-ME-02-2007) (***)	:	Ausencia	Presencia/Ausencia	Ausencia	
Escherichia Coli - EC MU	G · St. Methods Ed.23rd 2017-9221 F	:	-	Presencia/Ausencia	-	

Observaciones : -

Encargado de Área de Microbiología

Gerente General

Santiago, 13 de septiembre de 2022

NMP: Nº más probable

(***) En proceso de Ampliación de Acreditación.

Observaciones y condiciones de entrega de resultados:

- 1) El informe de ensayo no debe ser reproducido sin la aprobación escrita del laboratorio.
- 2) Los resultados se relacionan solamente con las muestras sometidas a muestreo o ensayo
- 3) En caso de que el muestreo haya sido practicado por el cliente, el laboratorio sólo se hace responsable por los análisis efectuados
- 4) Cliente acepta realizar el análisis, bajo las condiciones de recepción y las modificaciones se pueden solicitar en un plazo no superior a 30 días de entregado el informe
- 5) Sólo se entregan 2 copias y las restantes solicitadas serán fotocopias.

CNL/rdd

1-1