



INFORME DE ENSAYO BACTERIOLOGICO

N° B23 - 4361

N° de ingreso Laboratorio : 4361
Nombre, dirección y contacto cliente : AGUAS PIRQUE S.A. (Marcela Valdés)
: Ramón Subercaseaux 2503, Pirque
Procedencia / origen muestreo : Agua Potable - Llave Jardín Botillería Juanito - Pirque
Coordenadas Norte: 6271104 - Este: 353368
Fecha y hora muestreo : 15 de Noviembre de 2023, 12:15 hrs.
Preservantes : Tiosulfato de Sodio EDTA
Muestreo : Cliente Laboratorio - T° Muestra Testigo: 3,6 °C
Instructivo : ATM-12, NCh 409/2:2004 - MC-002
Fecha y hora recepción : 15 de Noviembre de 2023, 16:00 hrs.
Tiempo de almacenamiento : 5 horas, 43 minutos.
Fecha y hora inicio análisis : 15 de Noviembre de 2023, 17:58 hrs.
Fecha y hora término análisis : 16 de Noviembre de 2023, 17:00 hrs.

	TIPO DE ENSAYO	RESULTADO	LIMITE MAXIMO
Cloro residual libre	· SISS-ME-33-2007	: 0,72 mg/L.	AP: 0,2 - 2,0 mg/L
Turbiedad - Nefelométrico	· SISS-ME-03-2007	: 1,2 UNT	AP: 4 UNT
Coliformes Totales	· Nch 1620/2:1984 (***)	: < 1 UFC/100 ml.	AP: < 1 UFC/100 ml.
Escherichia Coli - EC MUG (SISS-ME-02-2007)(***)		: Ausencia Presencia/Ausencia	Ausencia

Observaciones : -

Encargado de Área de Microbiología

Gerente General

Santiago, 20 de noviembre de 2023

NMP: N° más probable

UFC: unidad formadora de colonia

(***) En proceso de Ampliación de Acreditación.

Observaciones y condiciones de entrega de resultados:

- 1) El informe de ensayo no debe ser reproducido sin la aprobación escrita del laboratorio.
- 2) Los resultados se relacionan solamente con las muestras sometidas a muestreo o ensayo
- 3) En caso de que el muestreo haya sido practicado por el cliente, el laboratorio sólo se hace responsable por los análisis efectuados
- 4) Cliente acepta realizar el análisis, bajo las condiciones de recepción y las modificaciones se pueden solicitar en un plazo no superior a 30 días de entregado el informe
- 5) Los informes son entregados por correo electrónico.

CNL/irv.

1-1