



### INFORME DE ENSAYO BACTERIOLOGICO

N° B24 - 519

**N° de ingreso Laboratorio** : 519  
**Nombre, dirección y contacto cliente** : AGUAS PIRQUE S.A. (Marcela Valdés)  
: Ramón Subercaseaux 2503, Pirque  
**Procedencia / origen muestreo** : Agua Potable - Llave Oficina Servicio Agua Potable - Pirque  
**Coordenadas Norte: 6278149 - Este: 356320**  
**Fecha y hora muestreo** : 09 de Febrero de 2024, 10:40 hrs.  
**Preservantes** :  Tiosulfato de Sodio  EDTA  
**Muestreo** :  Cliente  Laboratorio - *T° Muestra Testigo: 3,5 °C*  
**Instructivo** : ATM-12, NCh 409/2:2004 - MC-002  
**Fecha y hora recepción** : 09 de Febrero de 2024, 15:45 hrs.  
**Tiempo de almacenamiento** : 5 horas, 54 minutos.  
**Fecha y hora inicio análisis** : 09 de Febrero de 2024, 16:34 hrs.  
**Fecha y hora término análisis** : 10 de Febrero de 2024, 15:30 hrs.

TIPO DE ENSAYO	RESULTADO	LIMITE MAXIMO
Cloro residual libre · SISS-ME-33-2007	: 1,58 mg/L.	AP: 0,2 - 2,0 mg/L
Turbiedad - Nefelométrico · SISS-ME-03-2007	: 1,6 UNT	AP: 4 UNT
Coliformes Totales · Nch 1620/2:1984 (***)	: < 1 UFC/100 ml.	AP: < 1 UFC/100 ml.
Escherichia Coli - EC MUG (SISS-ME-02-2007)(***)	: Ausencia <small>Presencia/Ausencia</small>	Ausencia

Observaciones : -

Encargado de Área de Microbiología

Gerente General

Santiago, 12 de febrero de 2024

NMP: N° más probable

UFC: unidad formadora de colonia

(\*\*\*) En proceso de Ampliación de Acreditación.

Observaciones y condiciones de entrega de resultados:

- 1) El informe de ensayo no debe ser reproducido sin la aprobación escrita del laboratorio.
- 2) Los resultados se relacionan solamente con las muestras sometidas a muestreo o ensayo
- 3) En caso de que el muestreo haya sido practicado por el cliente, el laboratorio sólo se hace responsable por los análisis efectuados
- 4) Cliente acepta realizar el análisis, bajo las condiciones de recepción y las modificaciones se pueden solicitar en un plazo no superior a 30 días de entregado el informe
- 5) Los informes son entregados por correo electrónico.

CNL/irv.

1-1