LABORATORIO QUÍMICO SANITARIO
CARLOS LATORRE S.A.
José Manuel Infante 620, Providencia, Santiago - Tel: +56 226961481
E-mail: laboratorio@labclatorre.cl - www.labclatorre.cl

SISTEMA NACIONAL DE ACREDITACION
INN - CHILE

Acreditación LE 171 - LE 172

# INFORME DE ENSAYO BACTERIOLOGICO

**N° B24 - 3546**

| | | |
|---|---|---|
| **Nº de ingreso Laboratorio** | : | **3546** |
| **Nombre, dirección y contacto cliente** | : | **AGUAS PIRQUE S.A. (Marcela Valdés)** |
| | : | Ramón Subercaseaux 2503, Pirque |
| **Procedencia / origen muestreo** | : | **Agua Potable - Llave Oficina Servicio Agua Potable - Pirque**<br>**Coordenadas Norte: 6278149 - Este: 356320** |
| **Fecha y hora muestreo** | : | 10 de Octubre de 2024, 10:35 hrs. |
| **Preservantes** | : | ■ Tiosulfato de Sodio ☐ EDTA |
| **Muestreo** | : | ☐ Cliente ■ Laboratorio - *T° Muestra Testigo:* ***3,3*** *°C* |
| **Instructivo** | : | ATM-12, NCh 409/2:2004 - MC-002 |
| **Fecha y hora recepción** | : | 10 de Octubre de 2024, 14:45 hrs. |
| **Tiempo de almacenamiento** | : | 05 horas, 57 minutos. |
| **Fecha y hora inicio análisis** | : | 10 de Octubre de 2024, 16:32 hrs. |
| **Fecha y hora término análisis** | : | 11 de Octubre de 2024, 14:40 hrs. |

| TIPO DE ENSAYO | | RESULTADO | | | LIMITE MAXIMO |
|---|---|---|---|---|---|
| **Cloro residual libre** | **· SISS-ME-33-2007** | : | **0,61** | mg/L. | *AP: 0,2 - 2,0 mg/L* |
| **Turbiedad - Nefelométrico** | **· SISS-ME-03-2007** | : | **0,80** | UNT | *AP: 4 UNT* |
| **Coliformes Totales** | **· Nch 1620/2:2020** | : | **< 1** | UFC/100 ml. | *AP: < 1 UFC/100 ml.* |
| **Escherichia Coli - EC MUG (SISS-ME-02-2007)** | | : | **Ausencia** | Presencia/Ausencia | *Ausencia* |

**Observaciones** : -

Powered by ecert
Firma electrónica avanzada
**JAVIER ANDRES ARELLANO SAAVEDRA**
2024.10.15 09:06:04 -0300

Encargado de Área de Microbiología

Powered by ecert
Firma electrónica avanzada
**CARLOS EDUARDO NEUMANN LATORRE**
2024.10.15 14:48:34 -0300

Gerente General

Santiago, 14 de octubre de 2024

*NMP: Nº más probable*
*UFC: unidad formadora de colonia*

Observaciones y condiciones de entrega de resultados:

1) El informe de ensayo no debe ser reproducido sin la aprobación escrita del laboratorio.
2) Los resultados se relacionan solamente con las muestras sometidas a muestreo o ensayo
3) En caso de que el muestreo haya sido practicado por el cliente, el laboratorio sólo se hace responsable por los análisis efectuados
4) Cliente acepta realizar el análisis, bajo las condiciones de recepción y las modificaciones se pueden solicitar en un plazo no superior a 30 días de entregado el informe
5) Los informes son entregados por correo electrónico.

*CNL/mlh.*